

ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

Ningbo Wuyun Electrical
Co., Ltd.
Gubei Middle Road
Simen Ind.Developm. Zone, Simen Town
315470 Yuyao City, Ningbo City
Zhejiang China

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product


Installationsschalter
Installation switch

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.



Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN EN 60669-1 (VDE 0632-1):2019-03; EN 60669-1:2018 + AC:2018
IEC 60669-1:2017



Aktenzeichen: 5004367-1610-0004 / 267703

File ref.:

Ausweis-Nr. 40013012

Blatt 1

Certificate No.

Page

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2005-02-09

(letzte Änderung / updated 2020-05-19)

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / Certification

M. Tasotti

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:
VDE certificates are valid only when published on:

<http://www.vde.com/zertifikat>
<http://www.vde.com/certificate>

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

Ningbo Wuyun Electrical Co., Ltd., Gubei Middle Road, Simen Ind.Developm. Zone, Simen Town, 315470
YUYAO CITY, NINGBO CITY, Zhejiang, CHINA

Aktenzeichen / *File ref.*

5004367-1610-0004 / 267703 / TL6 / KUC

letzte Änderung / *updated*

2020-05-19

Datum / *Date*

2005-02-09

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40013012.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40013012.

Installationsschalter *Installation switch*

Typ(en) / *Type(s)*

W13-A110Y

W13-A111Y

W13-A112Y

W13-A120Y

W13-A121Y

W13-A130Y

W13-A131Y

W13-A210Y

W13-A210/1Y

W13-A220Y

W13-A230Y

W13-A120/1Y

W13-A121/1Y

W13-B110Y

W13-B111Y

W13-B112Y

W13-B120Y

W13-B121Y

W13-B130Y

W13-B131Y

W13-B210Y

W13-B210/1Y

W13-B220Y

W13-B230Y

W13-B120/1Y

W13-B121/1Y

W13-O110Y

W13-O111Y

W13-O112Y

W13-O120Y

Fortsetzung siehe Blatt 3 /
continued on page 3

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

Ningbo Wuyun Electrical Co., Ltd., Gubei Middle Road, Simen Ind.Developm. Zone, Simen Town, 315470
YUYAO CITY, NINGBO CITY, Zhejiang, CHINA

Aktenzeichen / *File ref.*

5004367-1610-0004 / 267703 / TL6 / KUC

letzte Änderung / *updated*

2020-05-19

Datum / *Date*

2005-02-09

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40013012.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40013012.

Installationsschalter *Installation switch*

Typ(en) / *Type(s)*

W13-O121Y
W13-O130Y
W13-O131Y
W13-O210Y
W13-O210/1Y
W13-O220Y
W13-O230Y
W13-O120/1Y
W13-O121/1Y
W13-K110Y
W13-K111Y
W13-K112Y
W13-K120Y
W13-K121Y
W13-K130Y
W13-K131Y
W13-K210Y
W13-K210/1Y
W13-K220Y
W13-K230Y
W13-K120/1Y
W13-K121/1Y
W15-K110Y
W15-K111Y
W15-K112Y
W15-K120Y
W15-K121Y
W15-K130Y
W15-K131Y
W15-K210Y

Fortsetzung siehe Blatt 4 /
continued on page 4

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

Ningbo Wuyun Electrical Co., Ltd., Gubei Middle Road, Simen Ind.Developm. Zone, Simen Town, 315470
YUYAO CITY, NINGBO CITY, Zhejiang, CHINA

Aktenzeichen / *File ref.*

5004367-1610-0004 / 267703 / TL6 / KUC

letzte Änderung / *updated*

2020-05-19

Datum / *Date*

2005-02-09

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40013012.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40013012.

Installationsschalter *Installation switch*

Typ(en) / *Type(s)*

W15-K210/1Y

W15-K220Y

W15-K230Y

W15-K120/1Y

W15-K121/1Y

W13-C110Y

W13-C111Y

W13-C112Y

W13-C120Y

W13-C121Y

W13-C130Y

W13-C131Y

W13-C210Y

W13-C210/1Y

W13-C220Y

W13-C230Y

W13-C120/1Y

W13-C121/1Y

W13-G110Y

W13-G111Y

W13-G112Y

W13-G120Y

W13-G121Y

W13-G130Y

W13-G131Y

W13-G210Y

W13-G210/1Y

W13-G220Y

W13-G230Y

W13-G120/1Y

Fortsetzung siehe Blatt 5 /
continued on page 5

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

Ningbo Wuyun Electrical Co., Ltd., Gubei Middle Road, Simen Ind.Developm. Zone, Simen Town, 315470
YUYAO CITY, NINGBO CITY, Zhejiang, CHINA

Aktenzeichen / *File ref.*

5004367-1610-0004 / 267703 / TL6 / KUC

letzte Änderung / *updated*

2020-05-19

Datum / *Date*

2005-02-09

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40013012.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40013012.

Installationsschalter

Installation switch

Typ(en) / *Type(s)*

W13-G121/1Y

Bemessungsspannung
Rated voltage

AC 250 V

Bemessungsstrom
Rated current

10 A / 10 AX

Anbringungsart
Method of mounting

Unterputzmontage
flush type

Schaltungsnummer
Switch pattern No.

1, 1(Taster), 2, 5, 6, 6+6, 7
1, 1(momentary-contact), 2, 5, 6, 6+6, 7

Schutzart
Degree of protection

IP 20

Ausführung(en)

Mit Schraubanschlussklemmen.

Construction(s)

With screw-type terminals.

Weitere Angaben siehe Anlage

Further information see appendix

200 und 201 vom 2020-05-19

200 and 201 dated 2020-05-19

Dieser Zeichengenehmigungs-Ausweis bildet eine Grundlage für die EG-Konformitätserklärung und CE-Kennzeichnung durch den Hersteller oder dessen Bevollmächtigten und bescheinigt die Konformität mit den grundlegenden Schutzanforderungen der **EG-Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU**.

*This Marks Approval is a basis for the EC Declaration of Conformity and the CE Marking by the manufacturer or his agent and proves the conformity with the essential safety requirements of the **EC Low-Voltage Directive 2014/35/EU**.*

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH

VDE Testing and Certification Institute

Fachgebiet TL6

Section TL6

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. / Beiblatt /
Certificate No. Supplement
40013012

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

Ningbo Wuyun Electrical Co., Ltd., Gubei Middle Road, Simen Ind.Developm. Zone, Simen Town, 315470
YUYAO CITY, NINGBO CITY, Zhejiang, CHINA

Aktenzeichen / *File ref.*

5004367-1610-0004 / 267703 / TL6 / KUC

letzte Änderung / *updated*

2020-05-19

Datum / *Date*

2005-02-09

Dieses Beiblatt ist Bestandteil des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40013012.

This supplement is part of the Certificate No. 40013012.

Installationsschalter

Installation switch

Fertigungsstätte(n)

Place(s) of manufacture

Referenz/*Reference*

30015912

Ningbo Wuyun Electrical

Co., Ltd.

Gubei Middle Road

Simen Ind.Developm. Zone, Simen Town

315470 YUYAO CITY, NINGBO CITY

Zhejiang

CHINA

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH

VDE Testing and Certification Institute

Fachgebiet TL6

Section TL6



VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. / Infoblatt /
Certificate No. Info sheet
40013012

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder

Ningbo Wuyun Electrical Co., Ltd., Gubei Middle Road, Simen Ind.Developm. Zone, Simen Town, 315470
YUYAO CITY, NINGBO CITY, Zhejiang, CHINA

Aktenzeichen / File ref.

5004367-1610-0004 / 267703 / TL6 / KUC

letzte Änderung / updated

2020-05-19

Datum / Date

2005-02-09

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40013012.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40013012.

Genehmigung zum Benutzen des auf Seite 1 abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichens des VDE:

Grundlage für die Benutzung sind die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH (www.vde.com\AGB-Institut). Das Recht zur Benutzung erstreckt sich nur auf die bezeichnete Firma mit den genannten Fertigungsstätten und die oben aufgeführten Produkte mit den zugeordneten Bezeichnungen. Die Fertigungsstätte muss so eingerichtet sein, dass eine gleichmäßige Herstellung der geprüften und zertifizierten Ausführung gewährleistet ist.

Die Genehmigung ist so lange gültig wie die VDE-Bestimmungen gelten, die der Zertifizierung zugrunde gelegen haben, sofern sie nicht auf Grund anderer Bedingungen aus der VDE Prüf- und Zertifizierungsordnung (PM102) zurückgezogen werden muss.

Der Gültigkeitszeitraum einer VDE-GS-Zeichengenehmigung kann auf Antrag verlängert werden. Bei gesetzlichen und / oder normativen Änderungen kann die VDE-GS-Zeichengenehmigung ihre Gültigkeit zu einem früheren als dem angegebenen Datum verlieren.

Produkte, die das Biozid Dimethylfumarat (DMF) enthalten, dürfen gemäß der Kommissionsentscheidung 2009/251/EG nicht mehr in den Verkehr gebracht oder auf dem Markt bereitgestellt werden.

Der VDE-Zeichengenehmigungsausweis wird ausschließlich auf der ersten Seite unterzeichnet.

Approval to use the legally protected Mark of the VDE as shown on the first page:

Basis for the use are the general terms and conditions of the VDE Testing and Certification Institute (www.vde.com\terms-institute). The right to use the mark is granted only to the mentioned company with the named places of manufacture and the listed products with the related type references. The place of manufacture shall be equipped in a way that a constant manufacturing of the certified construction is assured.

The approval is valid as long as the VDE specifications are in force, on which the certification is based on, unless it is withdrawn according to the VDE Testing and Certification Procedure (PM102E).

The validity period of a VDE-GS-Mark Approval may be prolonged on request. In case of changes in legal and / or normative requirements, the validity period of a VDE-GS-Mark Approval may be shortened.

Products containing the biocide dimethylfumarate (DMF) may not be marketed or made available on the EC market according to the Commission Decision 2009/251/EC.

The approval is solely signed on the first page.